

„*Dr. Martin Luther*“:

Architekt *Georg Beyer*-Erfurt,

„*Vorwärts*“:

Architekt *Peter Klotsch*-Barmen,

„*Central*“:

Architekt *Fritz Müller*-Stuttgart.

Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe mit den Kennworten:

„*Schulhaus*“ und „*Einer von Vielen*“.

Für das Ausscheiden von 5 aus 12 Entwürfen bei der engeren Wahl waren folgende Erwägungen massgebend:

Kennwort: „*Schlittschuh im Kreis*“.

Nach der Ansicht der Preisrichter für den angesetzten Preis unmöglich auszuführen. Die Gruppierung der Fassade ist anzuerkennen.

Kennwort: „*Magst mi?*“

Gruppierung der an der Königstrasse liegenden Gebäude anzuerkennen, doch ist der in der Berechnung angesetzte Einheitspreis von 10,50 Mark pro cbm für das Schulgebäude zu niedrig bemessen.

Kennwort: „*Der Heimat zur Zierde*“.

Die Klassenzimmer bekommen nicht das laut Programm vorgeschriebene Sonnenlicht.

Kennwort: „*Licht, Luft, charakteristisch ohne Terrainbewegung*“.

Die Programmbedingung, wonach die Klassen einmal am Tage vom Sonnenlicht durchflutet werden sollen, ist nicht erfüllt. Grundriss sonst klar.

Kennwort: „*Krabbe*“.

Mangelhafte Beleuchtung der inneren Flurhalle. Aborte schlecht beleuchtet.

Bei der engsten Wahl schied noch aus der Entwurf mit dem

Kennwort: „*Geschick und 3 mal Glück*“.

Grundriss empfehlenswert. Fassaden geschickt dargestellt. Fenster der Aula im Grundriss stimmen nicht mit der Fassade überein. Das nordwestliche Ende der Aula ist schlecht beleuchtet. Kosten für Terrain-Regulierung und Umwehrung im Anschlag nicht berücksichtigt.

Bei der Verteilung der Preise war ausschlaggebend, dass keiner der Entwürfe sich für die Ausführung direkt eignet. Entwürfe mit guter Fassade wiesen Mängel im Grundriss auf und umgekehrt. Für die Reihenfolge der Preis-Verteilung galten folgende Gesichtspunkte:

Kennwort: „*Am Stadtgraben*“.

Die Fassade ist für die Bedürfnisse einer Kleinstadt besonders ansprechend und einfach, so dass die Ausführbarkeit mit den zu Gebote stehenden Mitteln nicht in Frage steht. Dagegen zeigt der Grundriss Mängel, welche sich jedoch bei einer weiteren Bearbeitung ohne Mühe beseitigen liessen.

Kennwort: „*Dr. Martin Luther*“.

Grundriss ist klar und übersichtlich. Dagegen erscheint es zweifelhaft, ob für die ausgesetzte Bausumme die dargestellte, in den Giebeln besonders reiche Fassadenusbildung bei der Ausführung des Baues würde beibehalten werden können.

Kennwort: „*Vorwärts*“.

Grundriss klar und gedrängt. Fassaden-Ausbildung befriedigt nicht ganz.